



ПАСПОРТ

Редукторный электропривод, Тип АМЕ, Модификация 55 QM

Код материала: 082H3078



08.10.2015

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Приводы электрические типа АМЕ модификации АМЕ 55 QM.

1.2. Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания “Danfoss A/S”, DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: «Danfoss Trata d.o.o», Ljubljana, Jozeta Jame 16, Словения.

1.3. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана под крышкой привода в формате: нн/гггг.

2. Назначение изделия



Привод электрический типа АМЕ модификации АМЕ 55 QM (далее – привод электрический типа АМЕ 55 QM) предназначен для управления клапанами регулирующими балансировочными типа АВ-QM с Ду 125 и 150.

3. Технические характеристики

Питающее напряжение	24 В переменного/постоянного тока
Управляющий сигнал	0-10 В (2-10 В) Ri = 24 kΩ; 0-20 мА (4-20 мА) Ri = 500 Ω
Ход штока, мм	40
Потребляемая мощность, ВА	9
Приводное усилие, Н	2000
Скорость перемещения штока, с/мм	8
Температура теплоносителя, °С	200
Температура хранения, °С	от - 40 до +70
Температура окружающей среды, °С	от 0 до 55
Класс защиты	IP 54
Вес, г	3800

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- привод электрический типа АМЕ 55 QM;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- технический паспорт.


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	<p>Соответствие привода электрического типа АМЕ 55 QM, подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ТС № RU Д-ДК.АИ30.В.03228, срок действия с 15.10.2014 по 11.10.2019, ТС № RU Д-ДК.АИ30.В.01156, срок действия с 13.11.2013 по 12.11.2018.</p>
--	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие привода электрического типа АМЕ 55 QM техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения привода электрического типа АМЕ 55 QM – 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы привода электрического типа АМЕ 55 QM при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.